

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/101723/SHR/SAHARANPUR/1332/CFO

दिनांक: 05-12-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स GRD ACADEMY, VILL NAROTTAMGARH, BIHARIGARH, TEHSIL BEHAT, SAHARANPUR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 0, VILL NAROTTAMGARH, BIHARIGARH, SAHARANPUR तहसील - BEHAT, प्लॉट एरिया 8612 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 6081.52 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| SCHOOL BUILDING | 4 | 0 | 12.60 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स GRD ACADEMY, VILL NAROTTAMGARH, BIHARIGARH, TEHSIL BEHAT, SAHARANPUR द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 07-12-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री RAVINDRA SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 09-12-2023 से 08-12-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स GRD ACADEMY, VILL NAROTTAMGARH, BIHARIGARH, TEHSIL BEHAT, SAHARANPUR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स GRD ACADEMY, VILL NAROTTAMGARH, BIHARIGARH, TEHSIL BEHAT, SAHARANPUR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : As per FSSO Saharanpur report...In this existing school building fire fighting fire extinguishers Fire extinguishers, Down comer system, Hose reel, Terrace tank 10000 ltr, Terrace Pump 450 lpm, Fire Alarm system, Exit sinage, PA system are installed in working condition. Noc is issued as per GO no 18 CH PU 8 2022 90534 2016 T C Dated 07 01 2022.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(PRATAP SINGH)

[3915405AF02BAD4FE9CC32D94894E333C28CF67D]

09-12-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 09-12-2023
स्थान : SAHARANPUR

Pratap Singh
Principal
GRD Academy
Narottamgarh
Saharanpur

For GRD ACADEMY

Chairman